■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) (주)마중 이 경 숙	사업자등록번호 314-88-01677
	주소 경기도 화성시 정남면 237-48, A동 (전화번호: 031-354-0290)	
석면해체·제거 사업장	건물명 한국방송공사 신관	위치 서울시 영등포구 여의공원로13
	연면적(㎡) 76,407.49㎡	작업기간 2020.07.03.~2020.07.31. (해체제거 작업 신고서 기간)
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스 : 161.24㎡	
측정 기관	대표자 (주)한국석면조사기관 유재방	사업자등록번호 119-86-18676
	주 소 서울시 관악구 남부순환로 161가길 65, 2층(신림동)	
	측정자/분석자 최우석/유재방	

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	*별첨 참조						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
*별첨 참조			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 07월 13일

제출인(대표자) (주)마중 이 경 숙(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

붙임 I

한국석면조사기관
Korea Asbestos Survey Institution

서울특별시 관악구 남부순환로161가길 65, 2층(신림동)
T: 02-863-8001 F: 02-863-8029

작업 중 석면비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

현장명(공사명・작업명)	KBS지하2층 분장실 환경개선 석면철거공사
현장 소재지	서울특별시 영등포구 여의공원로13 한국방송공사 (여의도동 18)
측정의뢰자(상호)	한국방송공사

2. 측정기간 - 2020 년 07 월 04 일 (1일간)

3. 측정자/분석자

구분	성명	자격등록번호	자격종목 및 등급
분석자	유재방	KAP-56	관련학과졸업 및 2019정도관리적합
측정자	최우석	13203021027Q	산업위생관리기사

4. 석면건축자재 [길이(m)・면적(㎡)・부피(㎥)] _ 별첨 1

5. 측정결과 _ 별첨 2

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의종류

6. 측정 지점 위치(도식도) _ 별첨 3

7. 측정사진 _ 별첨 4

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체・제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 07 월 06 일

㈜한국석면조사기관 대표이사: 유 재 방 (인)

※ 별첨1. 석면건축자재 [길이(m)・면적(㎡)・부피(㎥)]


NO.	석면건축자재	면적 (m^2)	비고
01	천장재 / 밤라이트	36.46	
02	천장재 / 텍스	103.98	
03	칸막이 / 큐비클	20.8	
합 계		**161.24**	

※ 별첨2. 측정 결과



업체명 : ㈜ 한국석면조사기관 / 분석자 : 유재방


시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (측정시간(분))	측정 결과 (f/cc)	검출 석면의 종류
#1	부지경계선-1	SARA-5100	10.24	240	0.002	-
#2	부지경계선-2	SARA-5100	10.27	240	0.002	-
#3	부지경계선-3	SARA-5100	10.33	240	0.003	-
#4	부지경계선-4	SARA-5100	10.24	240	0.002	-
#5	위생설비 입구	SARA-5100	10.21	40	0.003	-
#6	음압기 토출구	SARA-5100	10.33	40	0.003	-
#7	작업장주변 실내	SARA-5100	10.24	120	0.002	-
#8	폐기물 반출구-1	SARA-5100	10.33	40	0.003	-
#9	폐기물 반출구-2	SARA-5100	10.22	40	0.002	-

※ 별첨 *3* _ 측정 지점 위치*(*도식도*)*



※ 별첨4 _ 측정사진

구분	사진	
부지경계선- 1		
	시작시간 : 09:10	종료시간 : 13:10
부지경계선- 2		
	시작시간 : 09:13	종료시간 : 13:13
부지경계선- 3		
	시작시간 : 09:16	종료시간 : 13:16
부지경계선- 4		
	시작시간 : 09:19	종료시간 : 13:19

구분	사진	
위생설비입구		
	시작시간 : 09:30	종료시간 : 10:10
음압기토출구		
	시작시간 : 09:40	종료시간 : 10:20
작업장주변실내		
	시작시간 : 09:36	종료시간 : 11:36
폐기물반출구- 1		
	시작시간 : 17:30	종료시간 : 18:10

구분	사진	
폐기물반출구- 2		
	시작시간 : 17:32	종료시간 : 18:12