■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) ㈜베스트석면(장현주)	사업자등록번호 131-86-36091
	주소 인천광역시 남동구 남동대로 733길 3층, 5층	(전화번호:032-425-3990)
건 축 물	건물명 공 장	위치 서울특별시 영등포구 영등포동7가 152-4
	연면적(㎡)	작업기간 2015년 02월 10일 ~ 2015년 02월 10일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트[86.40㎥]	
측정기관	대표자 김 설 래	사업자등록번호 215-87-33351
	주 소 서울시 송파구 가락동 160-8 신광빌딩 202호	

측정 일시	2015년 02월 10일 ~ 2015년 02월 10일(1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	[첨부 1]			

측정 지점 위치(도식도)

[첨부 2]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2015. 02. 10

시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
A150210#1	부지경계선#1	240	10.28	0.002	기준 미만
A150210#2	부지경계선#2	240	10.23	0.001	기준 미만
A150210#3	부지경계선#3	240	10.41	0.001	기준 미만
A150210#4	부지경계선#4	240	10.39	0.001	기준 미만
A150210#5	거주자주거지역#1	120	10.21	0.000	기준 미만
A150210#6	거주자주거지역#2	120	10.11	0.001	기준 미만
A150210#7	작업장주변실외	120	10.25	0.001	기준 미만
A150210#8	폐기물보관지점#1	40	10.52	0.003	기준 미만
A150210#9	폐기물보관지점#2	40	10.43	0.004	기준 미만
A150210#10	폐기물반출구	40	10.23	0.004	기준 미만
- 이 하 여 백 -					

노동부지정 석면조사·분석 기관
(주) 디오디 엔지니어링
DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.

[첨부 2] 측정위치도(측정장소)

